


# Anschluss an die Fernwärmenetze

## Daten der Hausanlage

gemäß TAB, Abschnitt 1.3 Angaben des Kunden und Festlegung der SWI (Bestandteil Netzanschluss- und Wärmeliefervertrag)



Marktwerke  
Königstein GmbH

Angabe erfolgt durch SWI
FW-Netz:

### 1 Antragsteller

<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau Name, Vorname (Vertragspartner bzw. zeichnungsberechtigte Person)	
Straße, Hausnummer, Zusatz	
PLZ, Ort	
Telefon ( <i>privat oder geschäftlich</i> )	Fax
E-Mail	

### 2 Angaben zur Anlagenadresse

PLZ, Ort	
Straße, Hausnummer	
Gemarkung	Flur-Nr.

### 3 Angaben zur ausführenden Firma (ausfüllen, falls bekannt)

Firmenname
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort

### 4 Auslegungsparameter Hausanschluss Primärseite

Angaben erfolgen durch SWI		
Max. Temperatur/Druck für primäre Komponenten in °C	130 / 16 bar	Vorlauftemperatur primär für WT in °C

### 5 Auslegungsparameter Hausanschluss Sekundär-/Kundenseite

Ausrüstung Sekundärheizkreise							
Sicherheitsventil in bar				Stat. Gebäudehöhe in m			
Heizkreisparameter							
HK	Temperatur VL in °C	Temperatur RL in °C	Volumenstrom in m³/h	geregelt (gleitend)	konstant	SWI-Regler	Kundenregler
1				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Warmwasserbereitung (TWE): <input type="checkbox"/> Vorrang <input type="checkbox"/> gleichzeitig <input type="checkbox"/> ohne TWE <input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/> Durchflussprinzip <input type="checkbox"/> Speicherladeprinzip <input type="checkbox"/> Speicher mit innenliegender Heizwendel Nur nach Freigabe durch SWI							
<input type="checkbox"/> Edelstahl <input type="checkbox"/> emailliert							
TWE-Leistung in kW		oder NL	TWE-Temperatur in °C	Speichergröße in ltr.		Wohneinheiten Anz.	

### 6 Auslegungsparameter Wärmetauscher mit \* versehene Angaben erfolgen durch SWI

Wärmeleistung in kW		
Vorlauftemperatur primär* in °C	Min. VL-Temperatur im Sommer* in °C	Rücklauftemperatur primär* in °C
Temperatur zu Verbrauchern in °C	Temperatur von Verbrauchern in °C (Soll max. 50 °C)	
Durchflussmenge sekundär in m³/h	Durchflussmenge primär begrenzen* in m³/h (Grädigkeit WT-Rücklauf: 3K)	
RL-Temperatur TWE primär begrenzen* in °C	RL-Temperatur Heizung primär begrenzen* in °C	

### 7 Bestätigung/Prüfung

Ort, Datum:	Unterschrift des Antragstellers oder der ausführenden Firma <b>X</b>	Primäre Auslegungsdaten geprüft (SWI) <b>X</b>
-------------	---	---